







POZNAMKA:
POKUD BUDE POUŽITO VZT POTRUBÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO
PLECHU, MÍSTO POTRUBÍ VZT Z MAT. ALP KTERÉ JE NAVRŽENO V PO,
MUSÍ BÝT OPATŘENO ODPOVÍDAJÍCÍ TEPELNOU A AKUST. IZOLACÍ

LEGENDA

-  STAVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT
-  NOVÉ DÍLY POTRUBÍ VZT
-  TLUMIČ HLUKU
-  - REGULAČNÍ KLAPKA - DVL, RUČNÍ
-  - PROTIPŮŽARNÍ KLAPKY
-  - DEMONTOVANÉ POTRUBÍ VZT

P 400
D 400
MIN. MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m³.h⁻¹
MNOŽSTVÍ ODVADĚNÉHO VZDUCHU V m³.h⁻¹

POZNÁMKA

1. VÝKRESY STROJOVÝ VZT PRO ODVOD A PŘIVOD VZDUCHU JSOU NA VÝKRESECH Č. D 14b,c-22 a D14b,c-23

Investor (stavebník):		ING. EDUARD ENDL VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE Autoniz. technik pro TŽB Koutelá 2, 60200/2, IČO 16327863 198 00 PRAHA 8, VÁCHAŘOVA 10/4		
ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY				
Místo stavby: mstb,Elvharda Benise 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana				
Stavba: ČÁST A - Dodávka a montáž klimatizace v hlavní budově objektu Úřadu vlády ČR		Zodp. projektant:	Ing. Eduard Endl	
Část, profese:	D.1.4 b,c KLIMATIZACE, VZT	Výkonovatel:	Ing. Eduard Endl	
		Formařipodst. A4:	6 A4	
		Datum zhotovitel:	Prosince 2015	
		Druh dokumentace: Dokumentace pro SP a výběr zhotovitele		
Vykres:	PŮDORYS 1PP Zasedací sál UV	Měřítko: 1:100	Výkr. číslo:	Výkres č.:
			D14b,c-21	