

Základní informace o přístupnosti

Úřad vlády České republiky – Lichtenštejnský palác

Adresa: U Sovových mlýnů 506/4, 118 00 Praha 1

Kontaktní telefon: +420 251 176 113

E-mail: posta@vlada.gov.cz

Internetová stránka: www.vlada.gov.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE (v případě potřeby je možné požádat o možnost krátkodobého parkování před budovou)

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO (*Hellichova*)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (*jeden schod, výška 12 cm*)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (*výška 153 cm*)

- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (80 cm)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO (23 schody, výška 13 cm)

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod – boční strana budovy (napravo):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO (*mobilní rampa k překonání 1 schodu*)
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (125 cm)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (2 nadzemní a 1 podzemní podlaží)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: AN

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: NE (výška 143 cm)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): NE (90 x 125 cm)
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: NE
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: NE
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*světelná signalizace, příp. přenos obrazu nejsou k dispozici*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO/NE (*pokud ano, prosím, specifikujte*)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO (*suterén*)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160 cm: NE (*155 x 148 cm*)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO (*80 cm*)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 53 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: NE
- malé umývatko: ANO
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE